

【お詫び 空調設備の故障(続)】

7月5日(火)に皆様にご報告しました、2階女子更衣室の空調機が現在も故障している状況です。皆様には大変ご不便及びご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。

7月6日(水)、7月10日(日)に調査し、冷気を送る配管の破損、コンプレッサーの故障が原因であることが判明しました。早急に修理の方向で進めておりますが、明確な回復時期を報告できない状況でございます。回復時期までは、扇風機等を増やし少しでも暑さを和らげる対策をしております。

設備の回復まで、ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。